



Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

**Протокол  
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорочинского городского  
округа Оренбургской области**

г. Сорочинск

07 октября 2022 года

№ 5

**Председательствовал:**

Мелентьева Т.П. – председатель комиссии – глава муниципального образования Сорочинский городской округ.

**Присутствовали члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорочинского городского округа Оренбургской области**

Богданов А.А., Балабуев А.П., Абубекеров Н.С., Бачурин Е.Ю., Атаманов М.А., Слободчиков А.А., Урюпина Г.В., Крестьянов А.Ф., Классен Ю.И., Курмачев Д.Б., Володина Т.А., Магомедов М.Г.

**Приглашённые:**

1. Васильева Л.Н. – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска;
2. Суюндукова С.Н. – помощник Сорочинского межрайонного прокурора.

**Повестка дня:**

**Угроза обрушения потолочного перекрытия спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск ул. Карла Маркса 185А.**

Мелентьева Т.П. – доложила, что 07 октября 2022 года в администрацию Сорочинского городского округа поступило обращение от директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска об угрозе обрушения потолочного перекрытия на спортивном зале МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска.

Учитывая сложившуюся обстановку было принято решение на 15:00 часов 07.10.2022 года назначить внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Сорочинского городского округа

**Крестьянов А.Ф.**, - образовавшаяся трещина со стороны кровли располагается на месте опоры стропильных ног. Предполагаемая причина образования трещины – чрезмерная нагрузка на плиту перекрытия (в ходе заседания членам КЧС и ОПБ продемонстрированы фото потолочного перекрытия спортивного зала с образовавшимися трещинами).

**Васильева Л.Н.** – доложила, что в целях обеспечения безопасности приняты определенные меры: на момент образования трещины в спортзале никого не было. Доступ в спортзал запрещен. Занятия будут проводиться на улице, условия для этого есть (имеется спортивная площадка, площадка ГТО).

### **Комиссия решила:**

1. Рекомендовать администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области установить с 16:00 час. 07.10.2022 для органов управления и сил Сорочинского муниципального звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Рекомендовать директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска (Васильева Л.Н.):

2.1. Запретить доступ учащихся и персонала учебного заведения в спортивный зал в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск ул. Карла Маркса 185А.

2.2. Привлечь специализированную организацию, для оценки состояния строительных конструкций, разработки мероприятий по предотвращению обрушения потолочного перекрытия и восстановления потолочного перекрытия на спортивном зале МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска.

2.3. Усилить контроль и ввести наблюдение за состоянием потолочного перекрытия спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска.

За данное решение проголосовали все члены комиссии, воздержавшихся и против нет.

Председатель КЧС и ОПБ  
Сорочинского городского округа



Т.П. Мелентьева