



**Протокол**  
**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**  
**ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации**  
**Сорочинского городского округа**  
**Оренбургской области**

---

г. Сорочинск

4 июля 2016 года

№ 5

**Заседание вёл:**

Председатель комиссии, и.о. главы муниципального образования Сорочинский городской округ – первый заместитель главы администрации по оперативному управлению муниципальным хозяйством Богданов Алексей Александрович

**Присутствовали:**

15 из 21 членов КЧС и ОПБ

**На заседание комиссии приглашены:**

Директор МБОУ «СОШ № 117» - Дёмин А.В.

**Повестка**  
**заседания комиссии**

**«О принятии мер по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» города Сорочинска Оренбургской области»**

С информацией по вопросу повестки дня выступил Богданов Алексей Александрович – председатель комиссии, и.о. главы Сорочинского городского округа – первый заместитель главы администрации по оперативному управлению муниципальным хозяйством, который пояснил следующее:

«Вопрос сегодняшнего заседания – принятие мер по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117» города Сорочинска Оренбургской области. В 2012 году специализированной организацией было проведено инструментальное обследование, которое было направлено на изучение состояния строительных конструкций и общее состояние здания школы. По результатам заключения было установлено, что некоторые конструкции имеют ограниченное работоспособное состояние, а некоторые имеют аварийное состояние. С 2012 года при наличии выявленных недостатков позволялось вести образовательную деятельность, сегодня состояние школы значительно ухудшилось. На сегодняшний день в администрацию Сорочинского городского округа поступило обращение

директора МБОУ «СОШ № 117» Демина А.В. по поводу ухудшения состояния здания школы, в связи с этим главному архитектору муниципального образования Сорочинский городской округ Крестьянову А.Ф. было дано задание провести визуальное обследование здания школы».

Далее выступил Крестьянов Александр Федотович – главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ, который пояснил следующее:

«При осмотре школы мы руководствовались исследованиями, которые проводились специализированной организацией и сравнивали динамику. По сравнению с 2012 годом есть значительные изменения, идет дальнейшее раскрытие трещин по фасаду по кирпичной стене в осях 1-4 и Б-3 Южная сторона. Трещина проходит по помещениям, где расположены классы. Изменения обусловлены тем, что с южной стороны имеются значительные перепады температур. Наблюдается просадка фундамента. Также трещина идет по лестничной клетке, это тоже говорит о том, что скорее всего, идет просадка фундамента. Большой вопрос по спортивному залу, из-за близости железнодорожных путей разрушаются балки перекрытия и кирпичная кладка карниза, наблюдаются трещины в оконных частях. Самое старое здание построено, на известковом растворе. Наблюдается вымывание известкового раствора, особенно на стыке арочной перемычки. Необходимо дополнительное инструментальное обследование зданий для уточнения технических характеристик».

От Богданова А.А. поступили вопросы Крестьянову А.Ф.:

- Состояние школы относительно 2012 года значительно ухудшилось?
- Ваше мнение – есть ли угроза пребывания в школе?

Крестьянов А.Ф. ответил:

- Состояние стало значительно хуже. По спортивному залу однозначно нужно ограничить пребывание людей и проверить на несущую способность опорные части балок всех зданий школы.

Выступил Демин Алексей Викторович – директор МБОУ «СОШ № 117», он пояснил:

«Здание школы пущено в эксплуатацию в 1965 году. Капитальный ремонт не проводился. Проводился косметический ремонт, частичный ремонт с заменой частей отопления, канализации, электричества, но само здание и все системы находятся в очень сложном состоянии. Больше всего тревожит состояние фундамента и его цокольной части. Результаты осмотров 2012 и 2016 годов свидетельствуют о том, что более новые здания находятся в еще худшем состоянии, чем старые здания. Цемент из кирпичной кладки практически вымыт.

Школа находится рядом с железной дорогой, из-за чего происходят систематические колебания. Дальнейшая эксплуатация здания может привести к трагедии, что угрожает жизни и здоровью детей и сотрудников. Предлагаю комиссии в экстренном порядке рассмотреть вопрос о привлечении служб по инструментальному обследованию здания и проведению капитального ремонта».

Демину А.В. поступил вопрос:

- В настоящее время есть лагерь дневного пребывания в школе?

От Демина А.В. поступил ответ:

- В настоящее время лагеря в школе нет.

В завершение Богданов А.А. озвучил проект решения комиссии по ЧС и ПБ (прилагается) и предложил проголосовать за принятие озвученного решения. Члены комиссии за принятие решения проголосовали единогласно.

Приложения:

1. Решение комиссии по ЧС и ПБ Сорочинского городского округа от 04.07.2016 года № 5

Председатель КЧС и ПБ  
Сорочинского городского округа



А.А.Богданов

Секретарь КЧС и ОПБ

А.Я.Савченко

Члены КЧС и ОПБ:

С.П. Новик

А.Ф. Крестьянов

Павл.

Е.А. Павлова

Н.С. Абубекеров

С.А. Иноземцев

Г.Г. Шамбазова

Е.Г. Пидченко

В.М. Лардугин

Ю.И. Классен

В.Г. Кузнецов

В.А. Торопчин

А.Н. Шеньшин

В.Г. Маслов

**Решение №V**  
**комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и**  
**обеспечению пожарной безопасности администрации**  
**Сорочинского городского округа**  
**Оренбургской области**

4 июля 2016 года

г. Сорочинск

О принятии мер по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» города Сорочинска Оренбургской области

Заслушав главного архитектора муниципального образования Сорочинский городской округ Крестьянова А.Ф., директора МБОУ «СОШ № 117» - Дёмина А.В. и обсудив информацию о состоянии конструкций стен и перекрытий здания МБОУ «СОШ № 117», комиссия решила:

Рекомендовать начальнику Управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (Фёдоровой Т.В.) и директору МБОУ «СОШ № 117» г. Сорочинска Оренбургской области (Дёмину А.В), в целях предупреждения чрезвычайной ситуации:

1. Немедленно принять меры по ограничению доступа людей и исключению случаев травматизма в здании МБОУ «СОШ № 117» г. Сорочинска Оренбургской области, а также на прилегающей к школе территории;
2. В кратчайшие сроки организовать проведение детально-инструментального обследования здания МБОУ «СОШ № 117», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Железнодорожная, д.6;
3. Результаты обследования здания МБОУ «СОШ № 117» рассмотреть на следующем заседании КЧС и ОПБ администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области;
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ  
Сорочинского городского округа


А.А.Богданов

Секретарь КЧС и ОПБ

А.Я. Савченко



Члены КЧС и ОПБ:



С.П. Новик



А.Ф. Крестьянов



Е.А. Павлова



Н.С. Абубекеров



С.А. Иноземцев

Г.Г. Шамбазова

Е.Г. Пидченко



В.М. Лардугин

Ю.И. Классен



В.Г. Кузнецов

В.А. Торопчин

А.Н. Шеньшин



В.Г. Маслов

